

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Jahnstr. 7, 5885 Schalksmühle

Fertigungsstelle

-AA- 5885 Schalksmühle

Zeichen des Auftraggebers

WF/Smo

Schreiben vom

12.09.90

Aktenzeichen

2923-1410-1012/A8K gre-bu

Datum

24.07.1991

VDE-Zeichen:

Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.

Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 24.07.1991 genannt.

Beschreibung

Blattzahl: 1

Jahres-
gebühren-
Erhalten

Geprüft nach DIN VDE 0606 Teil 1/11.84
in Verbindung mit
DIN VDE 0606/02.80, DIN VDE 0609 Teil 1/06.83

Übertrag

Verbindungsdose

Bezeichnung	WK 025	WK 040		8,0
	Typ 403-407	Typ 404-407	404-907	6,8
Nennspannung	AC 660 V			
Nennquerschnitt	2,5 mm ²	4 mm ²		
Pohlzahl	5-polig	5-polig	-	
Schutzart	IP 54			2,0
Anbringungsart	Ap-Verlegung			

Weitere Angaben vgl. Anlage Nr. 1

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Abteilung TI VDE-Prüfstelle

16,8

