



IMQ

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi elettrotecnici
ed elettronici e per gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telex 310494 IMQ I - Fax 5073271
Cod. Fisc. e Part. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. E5534

Visti i rapporti di prova n. 04A3711 e 04A4340
si dichiara che il seguente prodotto:

PORTALAMPADA PER LAMPADE A FLUORESCENZA

della Ditta: BROKELMANN JAEGER & BUSSE GmbH - 5760 ARNSBERG 1 - Postfach 1380
costruito nello stabilimento: di Arnsberg
delle seguenti caratteristiche:

Marca:	BJB
Tipo:	PORTALAMPADA G23
Tensione nominale:	250V
Corrente nominale:	2A
Tipo di esecuzione:	da incorporare
Grado di protezione:	ordinario
Tipo di morsetti:	a molla per conduttori rigidi da 0,5 a 1mm ²
Art./Rif. di tipo:	26.719
Rif. a cat.:	(Ved. pag. 2)

e' stato riconosciuto conforme alle norme CEI 34-14 - II Ed. 1987 (EN 60400)
e Variante V1 Ed. 1988

Come da contratto n. 0492.BROK ed in base al Regolamento dell'Istituto per
la concessione dell'uso del Marchio IMQ nel caso di Apparecchi di illuminazio-
ne ed accessori, questa approvazione autorizza ad apporre sui prodotti confor-
mi ai prototipi approvati il previsto contrassegno del marchio IMQ.
La presente dichiarazione potra' venire annullata secondo quanto precisato
nel su accennato Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione
d'uso del Marchio.

IMQ
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

Data, 28 Giugno 1989

N. Mod. 1

mod. 265
COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO
DEVE ESSERE CONSERVATO
PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE